

Aushub nahe Versorgungsleitungen - JSA - B

de-DE · Technische Fehler

Baustelle: | Objekt-ID: | Arbeitsort:

Freigabe	Arbeitsleitung	Technische Prüfung	Freigabe / Übernahme

1. Arbeitsdaten und Unterschriften

Datum / Zeit	Ort / Bereich		Prüfperson		Leitung	
Teamunterschriften						

2. Bedingungen und Haltepunkte

Prüfschritt	Zeit	Ort / Bereich	Umgebung / Messung	Objekt / Zustand	Maßnahmen	Geräte / Werkzeuge	Freigabe / Signatur
HP-0 Start							
HP-1 Leitung erkunden							
HP-2 Sicherung einbauen							
HP-3 Zutritt prüfen							
HP-4 Verfüllen							

Erst nach tatsächlicher Prüfung ausfüllen. Bei Änderungen oder Schichtwechsel erneut prüfen.

3. JSA-Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsschritt	Gefährdungen und Folgen	Versagensfaktoren	Technische und organisatorische Maßnahmen	Prüfung vor Ort	P	S	R	A
1. Bagger prüfen	1. Anbaugerät fällt 2. Schwenkstoß 3. Maschine kippt	1. Kupplung fehlerhaft 2. Person im Bereich 3. Standplatz schwach	1. Verriegelung prüfen 2. Arbeitsraum sperren 3. Standplatz prüfen	1. Kupplungstest 2. Signalabsprache 3. Tragfähigkeit				
2. Leitung erkunden	1. Gasaustritt 2. Wassereinbruch 3. Leitungsschaden	1. Ortung unklar 2. Verfahren ungeeignet 3. Leitung verwechselt	1. Verlauf orten 2. Schonend freilegen 3. Betreiber klären	1. Lage und Tiefe 2. Verfahrensgrenzen 3. Freigabeabschnitt				
3. Abschnitt ausheben	1. Randversagen 2. Materialfall 3. Leitungskontakt	1. Wasser im Boden 2. Lose Wandteile 3. Arbeitsgrenze verletzt	1. Randlasten begrenzen 2. Lose Teile behandeln 3. Leitungsgrenzen halten	1. Randlast und Abstand 2. Bodenveränderung 3. Leitungsverlauf				
4. Sicherung einbauen	1. Verbau versagt 2. Box verschiebt sich 3. Person eingeklemmt	1. Einbau fehlerhaft 2. Box ungeeignet 3. Person im Hubbereich	1. Sicherung nachführen 2. System passend wählen 3. Hubbereich räumen	1. Einbauzustand 2. Schutzbereich 3. Einbaufolge				
5. Zutritt prüfen	1. Verschüttung 2. Schlechte Luft 3. Rettung verzögert	1. Außerhalb Schutz 2. Atmosphäre ungeprüft 3. Rettungsweg fehlt	1. Im Schutz bleiben 2. Luftrisiko bewerten 3. Rettung vorbereiten	1. Wirksame Sicherung 2. Luftbewertung 3. Rettungsweg				
6. Änderung prüfen	1. Wandversagen 2. Überflutung 3. Verbauverformung	1. Neue Randlast 2. Wasserzutritt 3. Kontrolle versäumt	1. Wasser beherrschen 2. Sicherung nachprüfen 3. Änderung dokumentieren	1. Risse und Bewegung 2. Verbauzustand 3. Neue Entscheidung				

P/S/R/A: Erst nach tatsächlicher Prüfung ausfüllen. Bei Änderungen oder Schichtwechsel erneut prüfen.

4. Checkliste vor Arbeitsbeginn

☐ Kupplungstest	☐ Lage und Tiefe	☐ Randlast und Abstand
☐ Einbauzustand	☐ Wirksame Sicherung	☐ Risse und Bewegung
☐ Tragfähigkeit	☐ Einbaufolge	☐ Neue Entscheidung

Dieser mit KI erstellte und überarbeitete Referenzinhalt wurde nicht fachlich durch Experten geprüft oder freigegeben. Vor der Anwendung sind eine geeignete fachliche Prüfung und die Freigabe am Einsatzort erforderlich.