

Montage des échafaudages - JSA - B

fr-FR · Défaillances techniques

Chantier: _____ | Référence: _____ | Zone: _____

Visa	Responsable travaux	Relecteur technique	Autorité de libération

1. Données du travail et signatures

Date et heure		Lieu		Évaluateur		Responsable	
Signatures équipe							

2. Conditions et points d'arrêt

Étape	Heure	Lieu	Ambiance et mesures	Élément et état	Mesures de maîtrise	Matériel	Accord et signature
HP-0 Début							
HP-1 Poser les bases							
HP-2 Amarrer							
HP-3 Réceptionner l'ouvrage							
HP-4 Démontér							

À compléter après contrôle réel ; réévaluer après modification, défaut ou changement d'équipe.

3. Évaluation JSA

Étape	Dangers et effets	Causes de défaillance	Mesures de prévention	Vérification sur site	P	S	R	A
1. Réceptionner	1. Effort excessif 2. Paquet instable 3. Coupure	1. Portage inadapté 2. Stockage précaire 3. Pièce endommagée	1. Aider la manutention 2. Caler les paquets 3. Écarter les défauts	1. Moyens de portage 2. Compatibilité 3. État des pièces				
2. Poser les bases	1. Renversement 2. Rupture d'appui 3. Pincement	1. Sol détrempé 2. Semelle faible 3. Vérin trop sorti	1. Gérer les eaux 2. Calculer la répartition 3. Limiter les vérins	1. Charge par pied 2. Semelles et platines 3. Niveau initial				
3. Monter un niveau	1. Chute d'élément 2. Coincement 3. Chute de personne	1. Liaison ouverte 2. Travaux superposés 3. Rive ouverte	1. Fermer les liaisons 2. Isoler le dessous 3. Protéger en montant	1. Liaisons bloquées 2. Hauteur provisoire 3. Protection du niveau				
4. Amarrer	1. Arrachement 2. Chute d'outil 3. Rupture de façade	1. Support fragile 2. Fixation incorrecte 3. Retrait anticipé	1. Vérifier le support 2. Suivre le plan 3. Encadrer les retraits	1. Support identifié 2. Fixations et essais 3. Stabilité continue				
5. Protéger l'accès	1. Plancher mobile 2. Ancrage défaillant 3. Secours tardif	1. Plateau non bloqué 2. Point inadapté 3. Accès improvisé	1. Bloquer les plateaux 2. Prévoir les ancrages 3. Installer l'accès	1. Planchers fixés 2. Accès protégé 3. Plan de secours				
6. Réceptionner l'ouvrage	1. Prise au vent 2. Usage prématuré 3. Défaut caché	1. Stock excessif 2. Réception inachevée 3. Écart non traité	1. Confirmer le filet 2. Maintenir la fermeture 3. Consigner les limites	1. Filet et vent 2. Rapport de contrôle 3. Restrictions				

P/S/R/A: À compléter après contrôle réel ; réévaluer après modification, défaut ou changement d'équipe.

4. Contrôle avant travail

☐ Moyens de portage	☐ Charge par pied	☐ Liaisons bloquées
☐ Support identifié	☐ Planchers fixés	☐ Filet et vent
☐ État des pièces	☐ Stabilité continue	☐ Restrictions

Contenu de référence rédigé et révisé avec une IA. Ce document n'a pas été vérifié ni approuvé par un expert professionnel. Une revue par un spécialiste et les autorisations du chantier sont nécessaires avant application.