

Scavo vicino ai sottoservizi - JSA - C

it-IT · Conduzione e consegna · v1.1 · 2026-10-08
Cantiere: _____ | Riferimento: _____ | Zona: _____

Visto	Responsabile lavori	Revisore tecnico	Autorità di rilascio

1. Dati del lavoro e firme

Data e ora		Luogo		Valutatore		Responsabile	
Firme squadra							

2. Condizioni e punti di arresto

Fase	Ora	Luogo	Ambiente e misure	Elemento e stato	Controlli	Attrezzature	Autorizzazione e firma
HP-0 Inizio							
HP-1 Localizzare							
HP-2 Scoprire reti							
HP-3 Armare e accedere							
HP-4 Rinterrare e chiudere							

Compilare dopo verifica reale; rivalutare dopo modifiche, difetti o cambio turno.

3. Valutazione JSA

Fase	Pericoli ed effetti	Cause di cedimento	Misure di controllo	Verifica in cantiere	P	S	R	A
1. Pianificare	1. Urto su reti 2. Franamento 3. Traffico in area	1. Mappe obsolete 2. Terreno non studiato 3. Limiti incerti	1. Nominare referente reti 2. Accettare progetto sostegni 3. Illustrare piano emergenza	1. Ambito autorizzato 2. Dati suolo e acqua 3. Contatti emergenza				
2. Localizzare	1. Arco elettrico 2. Fuga di gas 3. Derivazione nascosta	1. Segno preso per quota 2. Solo un rilevatore 3. Risposta mancante	1. Registrare risposte 2. Risolvere differenze di traccia 3. Conservare i rilievi	1. Rilievo registrato 2. Condizioni del gestore 3. Segni e limiti				
3. Preparare mezzo	1. Caduta benna 2. Ribaltamento 3. Schiacciamento	1. Attacco non bloccato 2. Appoggio debole 3. Retromarcia cieca	1. Nominare il moviere 2. Registrare difetti attacco 3. Rifiutare appoggio debole	1. Prova attacco rapido 2. Stato dell'appoggio 3. Segnali del moviere				
4. Scoprire reti	1. Tubo perforato 2. Crollo del saggio 3. Lesione da getto	1. Quota sconosciuta 2. Ingresso non protetto 3. Pressione eccessiva	1. Presenziare esposizione 2. Registrare quota e rami 3. Liberare zona verificata	1. Posizione reale 2. Regolazioni utensili 3. Protezione del saggio				
5. Armare e accedere	1. Crollo parete 2. Caduta blindaggio 3. Uscita ostruita	1. Sistema inadatto 2. Ingresso anticipato 3. Sollevamento improprio	1. Verificare limiti progetto 2. Registrare verifica accesso 3. Controllare consenso ingresso	1. Esame armature 2. Via di uscita 3. Consenso all'ingresso				
6. Rinterrare e chiudere	1. Rete senza appoggio 2. Piastra spostata 3. Caduta di terzi	1. Sostegni tolti prima 2. Copertura non verificata 3. Scavo non protetto	1. Concordare ordine rinterro 2. Registrare consegna reti 3. Assegnare cura barriere	1. Ordine di rinterro 2. Consegna al gestore 3. Chiusura del turno				

P/S/R/A: Riferimento IA senza approvazione professionale, Revisione specialistica necessaria.

4. Controllo preliminare

☐ Ambito autorizzato	☐ Rilievo registrato	☐ Prova attacco rapido
☐ Posizione reale	☐ Esame armature	☐ Ordine di rinterro
☐ Contatti emergenza	☐ Protezione del saggio	☐ Chiusura del turno