

Hängebühne und Fugenarbeiten - JSA - B

de-DE · Technische Fehler · v1.1 · 2026-10-08

Baustelle: | Objekt-ID: | Arbeitsort:

Freigabe	Arbeitsleitung	Technische Prüfung	Freigabe / Übernahme

1. Arbeitsdaten und Unterschriften

Datum / Zeit	Ort / Bereich		Prüfperson		Leitung	
Teamunterschriften						

2. Bedingungen und Haltepunkte

Prüfschritt	Zeit	Ort / Bereich	Umgebung / Messung	Objekt / Zustand	Maßnahmen	Geräte / Werkzeuge	Freigabe / Signatur
HP-0 Start							
HP-1 Aufhängung							
HP-2 Personenschutz							
HP-3 Fugen bearbeiten							
HP-4 Abstellen							

Erst nach tatsächlicher Prüfung ausfüllen. Bei Änderungen oder Schichtwechsel erneut prüfen.

3. JSA-Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsschritt	Gefährdungen und Folgen	Versagensfaktoren	Technische und organisatorische Maßnahmen	Prüfung vor Ort	P	S	R	A
1. Seile und Winden	1. Seilbruch 2. Bühne sinkt ab 3. Stromschlag	1. Seil an scharfer Kante 2. Falscher Seildurchmesser 3. Kabel beschädigt	1. Passende Seile einsetzen 2. Seilverlauf schützen 3. Winden und Strom prüfen	1. Seilzustand 2. Bremsen und Fanggerät 3. Elektroschutz				
2. Personenschutz	1. Absturz 2. Pendelsturz 3. Hängetrauma	1. Nur Geländer genutzt 2. Systeme unverträglich 3. Rettung unerprobt	1. Auffangsystem festlegen 2. Unabhängigkeit prüfen 3. Rettung praktisch vorbereiten	1. Anschlagpunkte 2. Gurt und Auffanggerät 3. Rettungsmittel				
3. Probefahrt	1. Schräglage 2. Anprall 3. Überlastung	1. Last einseitig 2. Endschalter gestört 3. Fahrweg belegt	1. Belastung begrenzen 2. Funktionen nach Plan testen 3. Fahrweg kontrollieren	1. Lastverteilung 2. Funktionsprüfung 3. Sprechverbindung				
4. Fugen bearbeiten	1. Werkzeug fällt 2. Hautkontakt 3. Dämpfe eingeatmet	1. Werkzeug ungesichert 2. Gebinde offen 3. Falsche Handschuhe	1. Werkzeuge anbinden 2. SDB und Lüftung beachten 3. Gebinde standsicher lagern	1. Werkzeugsicherung 2. SDB und Handschuhe 3. Freier Bühnenboden				
5. Wetter und Störung	1. Windpendeln 2. Fanggerät löst aus 3. Person hängt fest	1. Grenzwert unbekannt 2. Störung überbrückt 3. Rettung verzögert	1. Wettergrenzen überwachen 2. Stoppen und sichern 3. Rettungsplan auslösen	1. Wetter am Arbeitsort 2. Fehlerursache 3. Freigabe nach Prüfung				
6. Abstellen	1. Ungewollte Fahrt 2. Ballastabbau zu früh 3. Teile fallen	1. Energie bleibt an 2. Bühne ungesichert 3. Demontage ungeordnet	1. Bühne sicher abstellen 2. Energie sicher trennen 3. Abbaufolge einhalten	1. Abstellzustand 2. Energietrennung 3. Dach und Boden frei				

P/S/R/A: KI-Referenzentwurf ohne fachliche Freigabe. Fachliche Prüfung vor Anwendung erforderlich.

4. Checkliste vor Arbeitsbeginn

☐ Seilzustand	☐ Anschlagpunkte	☐ Lastverteilung
☐ Werkzeugsicherung	☐ Wetter am Arbeitsort	☐ Abstellzustand
☐ Elektroschutz	☐ Freier Bühnenboden	☐ Dach und Boden frei