

Монтаж и демонтаж лесов - JSA - А

ru-RU · Основные меры

Объект: | Номер: | Зона:

Допуск	Руководитель работ	Технический рецензент	Лицо, разрешающее этап

1. Данные работы и подписи

Дата и время		Место		Оценщик		Руководитель	
Подписи бригады							

2. Условия и контрольные точки

Этап	Время	Место	Среда и измерения	Элемент и состояние	Меры	Оборудование	Разрешение и подпись
НР-0 Начало							
НР-1 Опоры							
НР-2 Крепления							
НР-3 Осмотр							
НР-4 Демонтаж							

Заполнять после реальной проверки; пересмотреть при изменении, дефекте или смене.

3. Оценка рисков JSA

Этап	Опасности и последствия	Причины отказа	Меры защиты	Проверка на месте	P	S	R	A
1. Опоры	1. Осадка 2. Опрокидывание 3. Разрушение опоры	1. Скрытая пустота 2. Мокрый грунт 3. Слабая подкладка	1. Проверить основание 2. Отвести воду по плану 3. Распределить нагрузку	1. Грунт и пустоты 2. Нагрузка на стойку 3. Башмаки и подкладки				
2. Монтаж яруса	1. Перекос 2. Падение элемента 3. Заземление	1. Нет диагонали 2. Узел не закрыт 3. Работы друг над другом	1. Соблюдать порядок 2. Закрыть соединения 3. Оградить низ	1. Диагонали 2. Замки соединений 3. Временная высота				
3. Крепления	1. Опрокидывание 2. Вырыв анкера 3. Падение инструмента	1. Крепление пропущено 2. Слабое основание 3. Ошибка установки	1. Крепить поэтапно 2. Проверить основание 3. Соблюдать проект	1. Схема креплений 2. Материал основания 3. Крепёж и испытания				
4. Настил и доступ	1. Падение в проём 2. Сдвиг настила 3. Отказ анкера	1. Нет ограждения 2. Настил не закреплён 3. Негодная точка	1. Закрыть края 2. Закрепить настил 3. Предусмотреть защиту	1. Ограждения 2. Крепление настила 3. Защищённый доступ				
5. Осмотр	1. Перегрузка 2. Парусность 3. Ранний доступ	1. Сетка вне проекта 2. Излишний запас 3. Осмотр не завершён	1. Сверить конструкцию 2. Проверить сетку 3. Сохранить запрет	1. Допустимая нагрузка 2. Сетка и ветер 3. Запись осмотра				
6. Демонтаж	1. Неустойчивость 2. Падение деталей 3. Удар прохожего	1. Сняты крепления 2. Детали бросают 3. Зона открыта	1. Соблюдать порядок 2. Опускать управляемо 3. Оградить участок	1. Порядок снятия 2. Оставшиеся связи 3. Зона опускания				

P/S/R/A: Заполнять после реальной проверки; пересмотреть при изменении, дефекте или смене.

4. Проверка до начала

☐ Грунт и пустоты	☐ Диагонали	☐ Схема креплений
☐ Ограждения	☐ Допустимая нагрузка	☐ Порядок снятия
☐ Башмаки и подкладки	☐ Защищённый доступ	☐ Зона опускания

Справочный материал подготовлен и пересмотрен с помощью ИИ. Он не проверен и не утвержден профессиональным экспертом. До применения нужны проверка профильным специалистом и предусмотренные на объекте разрешения.