

Монтаж и демонтаж лесов - JSA - В

ru-RU · Технические отказы

Объект: | Номер: | Зона:

Допуск	Руководитель работ	Технический рецензент	Лицо, разрешающее этап

1. Данные работы и подписи

Дата и время		Место		Оценщик		Руководитель	
Подписи бригады							

2. Условия и контрольные точки

Этап	Время	Место	Среда и измерения	Элемент и состояние	Меры	Оборудование	Разрешение и подпись
НР-0 Начало							
НР-1 Опоры							
НР-2 Крепления							
НР-3 Осмотр							
НР-4 Демонтаж							

Заполнять после реальной проверки; пересмотреть при изменении, дефекте или смене.

3. Оценка рисков JSA

Этап	Опасности и последствия	Причины отказа	Меры защиты	Проверка на месте	P	S	R	A
1. Приёмка	1. Перегрузка спины 2. Развал штабеля 3. Порез рук	1. Неверный перенос 2. Неустойчивая укладка 3. Дефект детали	1. Применить помощь 2. Закрепить пакеты 3. Отделить брак	1. Способ переноса 2. Совместимость 3. Состояние деталей				
2. Опоры	1. Опрокидывание 2. Разрушение опоры 3. Заземление	1. Мокрый грунт 2. Слабая подкладка 3. Большой выпуск	1. Отвести воду по плану 2. Распределить нагрузку 3. Ограничить выпуск	1. Нагрузка на стойку 2. Башмаки и подкладки 3. Начальный уровень				
3. Монтаж яруса	1. Падение элемента 2. Заземление 3. Падение человека	1. Узел не закрыт 2. Работы друг над другом 3. Открытый край	1. Закрыть соединения 2. Оградить низ 3. Защищать поэтапно	1. Замки соединений 2. Временная высота 3. Защита яруса				
4. Крепления	1. Вырыв анкера 2. Падение инструмента 3. Разрушение фасада	1. Слабое основание 2. Ошибка установки 3. Раннее снятие	1. Проверить основание 2. Соблюдать проект 3. Управлять изменением	1. Материал основания 2. Крепёж и испытания 3. Непрерывность связей				
5. Настил и доступ	1. Сдвиг настила 2. Отказ анкера 3. Задержка спасения	1. Настил не закреплён 2. Негодная точка 3. Случайный доступ	1. Закрепить настил 2. Предусмотреть защиту 3. Устроить доступ	1. Крепление настила 2. Защищённый доступ 3. План спасения				
6. Осмотр	1. Парусность 2. Ранний доступ 3. Скрытый дефект	1. Излишний запас 2. Осмотр не завершён 3. Дефект не устранён	1. Проверить сетку 2. Сохранить запрет 3. Записать ограничения	1. Сетка и ветер 2. Запись осмотра 3. Ограничения				

P/S/R/A: Заполнять после реальной проверки; пересмотреть при изменении, дефекте или смене.

4. Проверка до начала

☐ Способ переноса	☐ Нагрузка на стойку	☐ Замки соединений
☐ Материал основания	☐ Крепление настила	☐ Сетка и ветер
☐ Состояние деталей	☐ Непрерывность связей	☐ Ограничения

Справочный материал подготовлен и пересмотрен с помощью ИИ. Он не проверен и не утвержден профессиональным экспертом. До применения нужны проверка профильным специалистом и предусмотренные на объекте разрешения.