

Terrassement près des réseaux - JSA - C

fr-FR · Conduite et transmission · v1.1 · 2026-10-08

Chantier: _____ | Référence: _____ | Zone: _____

Visa	Responsable travaux	Relecteur technique	Autorité de libération

1. Données du travail et signatures

Date et heure		Lieu		Évaluateur		Responsable	
Signatures équipe							

2. Conditions et points d'arrêt

Étape	Heure	Lieu	Ambiance et mesures	Élément et état	Mesures de maîtrise	Matériel	Accord et signature
HP-0 Début							
HP-1 Localiser							
HP-2 Dégager le réseau							
HP-3 Blinder et entrer							
HP-4 Remblayer et fermer							

À compléter après contrôle réel ; réévaluer après modification, défaut ou changement d'équipe.

3. Évaluation JSA

Étape	Dangers et effets	Causes de défaillance	Mesures de prévention	Vérification sur site	P	S	R	A
1. Préparer	1. Réseau heurté 2. Éboulement 3. Intrusion routière	1. Plans périmés 2. Sol non étudié 3. Emprise imprécise	1. Désigner le contact réseau 2. Accepter le plan de protection 3. Expliquer le plan d'urgence	1. Périmètre autorisé 2. Données sol et eau 3. Contacts d'urgence				
2. Localiser	1. Arc électrique 2. Fuite de gaz 3. Branchement caché	1. Marque prise pour cote 2. Détecteur seul 3. Réponse manquante	1. Consigner les réponses 2. Résoudre les écarts de tracé 3. Conserver les relevés	1. Relevé de détection 2. Consignes exploitant 3. Marquage au sol				
3. Préparer la pelle	1. Chute du godet 2. Renversement 3. Écrasement	1. Attache non verrouillée 2. Assise trop faible 3. Recul sans visibilité	1. Désigner le guide d'engin 2. Consigner défauts d'attache 3. Refuser une assise faible	1. Essai de l'attache 2. État de l'assise 3. Signaux du guide				
4. Dégager le réseau	1. Conduite percée 2. Sondage effondré 3. Blessure par jet	1. Profondeur inconnue 2. Entrée non protégée 3. Jet trop puissant	1. Assister au dégagement 2. Relever cotes et branches 3. Libérer la zone vérifiée	1. Position réelle 2. Réglages des outils 3. Protection du sondage				
5. Blinder et entrer	1. Rupture de paroi 2. Chute de blindage 3. Sortie obstruée	1. Système inadapté 2. Entrée prématurée 3. Levage improvisé	1. Vérifier limites du plan 2. Consigner contrôle d'accès 3. Maîtriser l'entrée	1. Contrôle du blindage 2. Issue de secours 3. Autorisation d'entrée				
6. Remblayer et fermer	1. Réseau sans appui 2. Plaque déplacée 3. Chute de tiers	1. Dépose trop précoce 2. Couverture non calculée 3. Fouille non gardée	1. Fixer l'ordre de remblai 2. Tracer la remise des réseaux 3. Attribuer le suivi des barrières	1. Ordre de remblai 2. Remise à l'exploitant 3. Fermeture de poste				

P/S/R/A: Référence IA sans visa professionnel. Revue spécialisée requise avant application.

4. Contrôle avant travail

☐ Périmètre autorisé	☐ Relevé de détection	☐ Essai de l'attache
☐ Position réelle	☐ Contrôle du blindage	☐ Ordre de remblai
☐ Contacts d'urgence	☐ Protection du sondage	☐ Fermeture de poste