

Монтаж и демонтаж лесов - JSA - С

ru-RU · Руководство и передача

Объект: | Номер: | Зона:

Допуск	Руководитель работ	Технический рецензент	Лицо, разрешающее этап

1. Данные работы и подписи

Дата и время		Место		Оценщик		Руководитель	
Подписи бригады							

2. Условия и контрольные точки

Этап	Время	Место	Среда и измерения	Элемент и состояние	Меры	Оборудование	Разрешение и подпись
НР-0 Начало							
НР-1 Опоры							
НР-2 Крепления							
НР-3 Осмотр							
НР-4 Демонтаж							

Заполнять после реальной проверки; пересмотреть при изменении, дефекте или смене.

3. Оценка рисков JSA

Этап	Опасности и последствия	Причины отказа	Меры защиты	Проверка на месте	P	S	R	A
1. План	1. Обрушение 2. Падение с высоты 3. Контакт с ЛЭП	1. Схема не задана 2. Нагрузка неизвестна 3. ЛЭП рядом	1. Назначить руководство 2. Определить границы 3. Записать нагрузки	1. Схема и инструкция 2. Нагрузки и сетка 3. Соседние сети				
2. Опоры	1. Осадка 2. Опрокидывание 3. Разрушение опоры	1. Скрытая пустота 2. Мокрый грунт 3. Слабая подкладка	1. Оценить основание 2. Проверить подкладки 3. Устранить отклонения	1. Грунт и пустоты 2. Нагрузка на стойку 3. Башмаки и подкладки				
3. Крепления	1. Опрокидывание 2. Вырыв анкера 3. Падение инструмента	1. Крепление пропущено 2. Слабое основание 3. Ошибка установки	1. Контролировать схему 2. Записать крепления 3. Рассмотреть изменения	1. Схема креплений 2. Материал основания 3. Крепёж и испытания				
4. Настил и доступ	1. Падение в проём 2. Сдвиг настила 3. Отказ анкера	1. Нет ограждения 2. Настил не закреплён 3. Негодная точка	1. Проверить защиту 2. Организовать спасение 3. Ограничить доступ	1. Ограждения 2. Крепление настила 3. Защищённый доступ				
5. Осмотр	1. Перегрузка 2. Парусность 3. Ранний доступ	1. Сетка вне проекта 2. Излишний запас 3. Осмотр не завершён	1. Записать осмотр 2. Сообщить ограничения 3. Разрешить этап	1. Допустимая нагрузка 2. Сетка и ветер 3. Запись осмотра				
6. Демонтаж	1. Неустойчивость 2. Падение деталей 3. Удар прохожего	1. Сняты крепления 2. Детали бросают 3. Зона открыта	1. Задать порядок 2. Контролировать снятие 3. Оформить передачу	1. Порядок снятия 2. Оставшиеся связи 3. Зона опускания				

P/S/R/A: Заполнять после реальной проверки; пересмотреть при изменении, дефекте или смене.

4. Проверка до начала

☐ Схема и инструкция	☐ Грунт и пустоты	☐ Схема креплений
☐ Ограждения	☐ Допустимая нагрузка	☐ Порядок снятия
☐ Соседние сети	☐ Защищённый доступ	☐ Зона опускания

Справочный материал подготовлен и пересмотрен с помощью ИИ. Он не проверен и не утвержден профессиональным экспертом. До применения нужны проверка профильным специалистом и предусмотренные на объекте разрешения.