

Montage des échafaudages - JSA - A

fr-FR · Prévention de base

Chantier: _____ | Référence: _____ | Zone: _____

Visa	Responsable travaux	Relecteur technique	Autorité de libération

1. Données du travail et signatures

Date et heure		Lieu		Évaluateur		Responsable	
Signatures équipe							

2. Conditions et points d'arrêt

Étape	Heure	Lieu	Ambiance et mesures	Élément et état	Mesures de maîtrise	Matériel	Accord et signature
HP-0 Début							
HP-1 Poser les bases							
HP-2 Amarrer							
HP-3 Réceptionner l'ouvrage							
HP-4 Démontér							

À compléter après contrôle réel ; réévaluer après modification, défaut ou changement d'équipe.

3. Évaluation JSA

Étape	Dangers et effets	Causes de défaillance	Mesures de prévention	Vérification sur site	P	S	R	A
1. Poser les bases	1. Tassement 2. Renversement 3. Rupture d'appui	1. Vide caché 2. Sol détrempe 3. Semelle faible	1. Examiner le support 2. Gérer les eaux 3. Calculer la répartition	1. Sol et vides 2. Charge par pied 3. Semelles et platines				
2. Monter un niveau	1. Déversement 2. Chute d'élément 3. Coincement	1. Diagonale absente 2. Liaison ouverte 3. Travaux superposés	1. Suivre la notice 2. Fermer les liaisons 3. Isoler le dessous	1. Diagonales 2. Liaisons bloquées 3. Hauteur provisoire				
3. Amarrer	1. Renversement 2. Arrachement 3. Chute d'outil	1. Amarre omis 2. Support fragile 3. Fixation incorrecte	1. Amarrer à l'avancée 2. Vérifier le support 3. Suivre le plan	1. Plan d'amarrage 2. Support identifié 3. Fixations et essais				
4. Protéger l'accès	1. Chute dans le vide 2. Plancher mobile 3. Ancrage défaillant	1. Garde-corps absent 2. Plateau non bloqué 3. Point inadapté	1. Fermer les rives 2. Bloquer les plateaux 3. Prévoir les ancrages	1. Garde-corps 2. Planchers fixés 3. Accès protégé				
5. Réceptionner l'ouvrage	1. Surcharge 2. Prise au vent 3. Usage prématuré	1. Filet non prévu 2. Stock excessif 3. Réception inachevée	1. Vérifier le montage 2. Confirmer le filet 3. Maintenir la fermeture	1. Charge admise 2. Filet et vent 3. Rapport de contrôle				
6. Démontér	1. Instabilité 2. Chute de pièces 3. Heurt du public	1. Amarres retirés 2. Pièces jetées 3. Zone ouverte	1. Respecter la séquence 2. Descendre sans jeter 3. Isoler la zone	1. Ordre validé 2. Amarres restants 3. Zone de descente				

P/S/R/A: À compléter après contrôle réel ; réévaluer après modification, défaut ou changement d'équipe.

4. Contrôle avant travail

☐ Sol et vides	☐ Diagonales	☐ Plan d'amarrage
☐ Garde-corps	☐ Charge admise	☐ Ordre validé
☐ Semelles et platines	☐ Accès protégé	☐ Zone de descente

Contenu de référence rédigé et révisé avec une IA. Ce document n'a pas été vérifié ni approuvé par un expert professionnel. Une revue par un spécialiste et les autorisations du chantier sont nécessaires avant application.