

Montaggio e smontaggio ponteggi - JSA - B

it-IT - Cedimenti tecnici

Cantiere: | Riferimento: | Zona:

Visto	Responsabile lavori	Revisore tecnico	Autorità di rilascio

1. Dati del lavoro e firme

Data e ora	Luogo		Valutatore		Responsabile	
Firme squadra						

2. Condizioni e punti di arresto

Fase	Ora	Luogo	Ambiente e misure	Elemento e stato	Controlli	Attrezzature	Autorizzazione e firma
HP-0 Inizio							
HP-1 Preparare appoggi							
HP-2 Ancorare							
HP-3 Controllare							
HP-4 Smontare							

Compilare dopo verifica reale; rivalutare dopo modifiche, difetti o cambio turno.

3. Valutazione JSA

Fase	Pericoli ed effetti	Cause di cedimento	Misure di controllo	Verifica in cantiere	P	S	R	A
1. Ricevere elementi	1. Sovraccarico fisico 2. Pacco instabile 3. Taglio alle mani	1. Movimentazione errata 2. Stoccaggio precario 3. Elemento difettoso	1. Usare ausili 2. Stoccare su appoggi 3. Scartare difetti	1. Metodo di trasporto 2. Compatibilità 3. Stato elementi				
2. Preparare appoggi	1. Ribaltamento 2. Rottura ripartitore 3. Schiacciamento	1. Suolo bagnato 2. Appoggio debole 3. Basetta estesa	1. Gestire acqua 2. Dimensionare appoggi 3. Limitare basette	1. Carico sul piede 2. Piastre e ripartitori 3. Livello iniziale				
3. Montare livello	1. Caduta elementi 2. Intrappolamento 3. Caduta persona	1. Giunto incompleto 2. Lavori sovrapposti 3. Bordo aperto	1. Chiudere giunti 2. Isolare area sotto 3. Proteggere avanzando	1. Giunti chiusi 2. Altezza provvisoria 3. Protezioni del livello				
4. Ancorare	1. Estrazione fissaggio 2. Caduta attrezzo 3. Rottura facciata	1. Supporto fragile 2. Posa errata 3. Rimozione anticipata	1. Verificare supporto 2. Seguire il progetto 3. Gestire le modifiche	1. Supporto identificato 2. Fissaggio e prova 3. Stabilità continua				
5. Chiudere impalcati	1. Piano mobile 2. Ancoraggio inidoneo 3. Soccorso tardivo	1. Tavola non fissata 2. Punto non previsto 3. Accesso improvvisato	1. Fissare impalcati 2. Prevedere protezione 3. Installare accessi	1. Piani bloccati 2. Accesso protetto 3. Piano di recupero				
6. Controllare	1. Effetto vela 2. Uso prematuro 3. Difetto nascosto	1. Accumulo materiali 2. Consegna incompleta 3. Difetto aperto	1. Confermare rete 2. Mantenere interdizione 3. Registrare limiti	1. Rete e vento 2. Verbale controllo 3. Restrizioni				

P/S/R/A: Compilare dopo verifica reale; rivalutare dopo modifiche, difetti o cambio turno.

4. Controllo preliminare

☐ Metodo di trasporto	☐ Carico sul piede	☐ Giunti chiusi
☐ Supporto identificato	☐ Piani bloccati	☐ Rete e vento
☐ Stato elementi	☐ Stabilità continua	☐ Restrizioni

Contenuto di riferimento redatto e revisionato con IA. Non è un documento verificato o approvato da un professionista. Prima di applicarlo occorrono la revisione di uno specialista e le autorizzazioni del cantiere.