

이동식 사다리 조명 교체 - JSA - C

ko · 작업지휘·기록·인계

현장명: _____ | 대상 ID: _____ | 작업위치: _____

1. 작업정보와 팀 서명

날짜 / 시간	위치 / 구간		확인 담당		책임자	
팀 서명						

2. 작업 조건 및 Hold Point

확인단계	시간	위치 / 구간	환경 / 측정	대상 / 조건	통제 상태	설비 / 공구	승인 / 서명
HP-0 착수							
HP-1 회로 격리							
HP-2 설치·통제							
HP-3 조명 교체							
HP-4 복구·시험							

실제 확인 후 기입. 교대·이상·조건 변경 시 다시 확인.

3. JSA 위험성평가

작업단계	위험요인·결과	결함·실패 요인	기술적·관리적 대책	현장 검증사항	P	S	R	A
1. 방법·담당	1. 발판 오선평 2. 감전 노출 3. 지지 공백	1. 높이 기록 누락 2. 회로 담당 미정 3. 역할 미공유	1. 높이·무게 기록 2. 전기 담당 지정 3. 지지 역할 공유	1. 선정 근거 2. 회로 담당 3. 역할 배분				
2. 장비 인수	1. 결함품 사용 2. 하중 초과 3. 디딤대 오용	1. 모델 미기록 2. 표시 미확인 3. 사용조건 미전달	1. 모델·결함 기록 2. 하중 표시 확인 3. 금지단 공유	1. 장비 번호 2. 점검·결함 3. 사용 조건				
3. 격리 인계	1. 재통전 2. 검전 누락 3. 대상 오인	1. 차단자 불명 2. 방법 기록 누락 3. 회로도 불일치	1. 격리 담당 확인 2. 검전 증거 연결 3. 회로 식별 공유	1. 격리 기록 2. 검전 담당 3. 회로 식별				
4. 작업 중지	1. 전도 2. 낙하물 3. 통행 충돌	1. 큰 힘 강행 2. 지지자 이탈 3. 통제 변경 미통보	1. 자세 이상 중지 2. 지지 공백 중지 3. 하강 후 재배치	1. 중지 사유 2. 변경 방법 3. 재확인 담당				
5. 복전 관리	1. 감전 2. 기구 이탈 3. 시험 중 추락	1. 인원 미확인 2. 고정 확인 누락 3. 복전 통보 누락	1. 철수 인원 확인 2. 결선·고정 확인 3. 복전 담당 인계	1. 인원·도구 2. 기구 고정 3. 복전 기록				
6. 완료 인계	1. 불량 재사용 2. 미결 누락 3. 폐기물 상해	1. 결함 표지 없음 2. 기록 덮어쓰기 3. 잔재물 방치	1. 결함품 격리 2. 변경 이력 보존 3. 청소·제한 인계	1. 결함 조치 2. 미결 목록 3. 인수 담당				

P/S/R/A: AI 참고 초안. 전문가 검증·승인 미실시. 적용 전 전문가 검토 필요.

4. 작업 전 체크리스트

☐ 선정 근거	☐ 장비 번호	☐ 격리 기록
☐ 중지 사유	☐ 인원·도구	☐ 결함 조치
☐ 역할 배분	☐ 재확인 담당	☐ 인수 담당