

Baustrom und elektrische Prüfung - JSA - C

de-DE · Leitung und Übergabe

Baustelle: | Objekt-ID: | Arbeitsort:

Freigabe	Arbeitsleitung	Technische Prüfung	Freigabe / Übernahme

1. Arbeitsdaten und Unterschriften

Datum / Zeit	Ort / Bereich		Prüfperson		Leitung	
Teamunterschriften						

2. Bedingungen und Haltepunkte

Prüfschritt	Zeit	Ort / Bereich	Umgebung / Messung	Objekt / Zustand	Maßnahmen	Geräte / Werkzeuge	Freigabe / Signatur
HP-0 Start							
HP-1 Freischalten							
HP-2 Prüfung ohne Netz							
HP-3 Einschaltprüfung							
HP-4 Übergabe							

Erst nach tatsächlicher Prüfung ausfüllen. Bei Änderungen oder Schichtwechsel erneut prüfen.

3. JSA-Gefährdungsbeurteilung

Arbeitsschritt	Gefährdungen und Folgen	Versagensfaktoren	Technische und organisatorische Maßnahmen	Prüfung vor Ort	P	S	R	A
1. Prüfung Planung	1. Rückspeisung 2. Überlast 3. Falscher Schutz	1. Fehlt: Quellenplan 2. Fehlt: Lastenliste 3. Fehlt: Schutzeinstellung	1. Beleg: Quellenplan 2. Beleg: Lastenliste 3. Beleg: Schutzeinstellung	1. Verantwortliche Person 2. Netzform festlegen 3. Elektrofachkraft benennen				
2. Prüfung Freischalten	1. Stromschlag 2. Restladung 3. Wiederanlauf	1. Fehlt: Schlossnummern 2. Fehlt: Prüfer vor/nach Test 3. Fehlt: Alle Leiter geprüft	1. Beleg: Schlossnummern 2. Beleg: Prüfer vor/nach Test 3. Beleg: Alle Leiter geprüft	1. Entladung bestätigt 2. Spannungsfreiheit prüfen 3. Nachbarteile abschirmen				
3. Prüfung Kabelmontage	1. Überfahren 2. Scharfe Kanten 3. Heiße lose Klemme	1. Fehlt: Durchfahrtshöhe 2. Fehlt: Leiterkennzeichnung 3. Fehlt: Drehmomentprotokoll	1. Beleg: Durchfahrtshöhe 2. Beleg: Leiterkennzeichnung 3. Beleg: Drehmomentprotokoll	1. Kupplung und Dichtung 2. Herstellerdrehmoment 3. Defekte Leitung sperren				
4. Prüfung Prüfung ohne Netz	1. Prüfspannung 2. Elektronikschaden 3. Falsches Prüfergebnis	1. Fehlt: Prüfschaltung 2. Fehlt: Gerätenummer 3. Fehlt: Echte Messwerte	1. Beleg: Prüfschaltung 2. Beleg: Gerätenummer 3. Beleg: Echte Messwerte	1. Mängel beseitigt 2. PE, Polarität, IR prüfen 3. Entladen und nachprüfen				
5. Prüfung Betrieb und Fehler	1. Nasse Schadstelle 2. Erneuter Fehler 3. Überlastete Leitung	1. Fehlt: Leitungszustand 2. Fehlt: Fehlerursache 3. Fehlt: Wiederholungsprüfung	1. Beleg: Leitungszustand 2. Beleg: Fehlerursache 3. Beleg: Wiederholungsprüfung	1. Neufreigabe 2. Laständerung prüfen 3. Nach Reparatur prüfen				
6. Prüfung Übergabe	1. Verdeckte Änderung 2. Unbekannte Spannung 3. Unsicherer Rückbau	1. Fehlt: Bestandsplan 2. Fehlt: Übernehmende Person 3. Fehlt: Rückbau-Freischaltung	1. Beleg: Bestandsplan 2. Beleg: Übernehmende Person 3. Beleg: Rückbau-Freischaltung	1. Freigabe und Datum 2. Vor Rückbau freischalten 3. Mangel beheben/sperren				

Dieser mit KI erstellte und überarbeitete Referenzinhalt wurde nicht fachlich durch Experten geprüft oder freigegeben. Vor der Anwendung sind eine geeignete fachliche Prüfung und die Freigabe am Einsatzort erforderlich.

4. Checkliste vor Arbeitsbeginn

☐ Verantwortliche Person	☐ Entladung bestätigt	☐ Kupplung und Dichtung
☐ Mängel beseitigt	☐ Neufreigabe	☐ Freigabe und Datum
☐ Elektrofachkraft benennen	☐ Entladen und nachprüfen	☐ Mangel beheben/sperren